

별지1. 측정결과

시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면	초과여부
P1	부지경계선	0.002	-	미만
P2	부지경계선	0.000	-	미만
P3	부지경계선	0.002	-	미만
P4	부지경계선	0.002	-	미만
P5	위생설비	0.003	-	미만
P6	음압배출구	0.003	-	미만
P7	폐기물반출구	0.003	-	미만