

◎ 측정결과

측정일시	2014. 6. 20			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	A1	부지경계선1	불검출	기준 미만
	A2	부지경계선2	0.0003	기준 미만
	A3	부지경계선3	0.0003	기준 미만
	A4	부지경계선4	불검출	기준 미만
	A5	위생설비 입구	0.0005	기준 미만
	A6	음압기 배출구	0.0012	기준 미만
	A7	음압기 배출구	0.0010	기준 미만
	A8	음압기 배출구	0.0010	기준 미만

◎ 측정 지점 위치

