



시험 성적서

분석항목	석면(고형시료)	용도	기타
접수일자	2014.09.17	발급일	2014.09.24
상호	서구청	대표자	강범석
사업자 등록번호	137-83-00440	주민등록번호	
주소	인천광역시 서구 서곶로 307		

분석결과



발급번호	시료 번호	시료명	시료성상	석면종류	석면 함유량	비고
KEC014-B-S0355	1	서-석-8	균등질 질은갈색	-	불검출	유리섬유 등: 10%
KEC014-B-S0356	2	서-석-9	균등질 질은갈색	-	불검출	유리섬유 등: 10%

분석방법

- 폐기물공정시험기준(환경부; ES 06305.1) 「석면- 관광현미경법」
- “석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시” (노동부고시 제2012-9호)- 「관광현미경을 이용한 건축자재 등의 석면분석법」
- 미국 환경부 US EPA 600/R-93/116(1993) 및 US EPA 600/M4-82-020(1982)의 건축자재, 절연 및 단열물질 내 석면시료 분석방법

분석기기

Stereo Microscopy / Polarizing Light Microscopy

확인	분석자	기술책임자
성명 : 김동오		성명 : 안병철
	(인명)	

위 결과서는 「서구청」 이(가)
의뢰한 시료에 대한 분석결과서 임을 증명합니다.

비고 : 1. 본 성적서는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 분석결과로서 해당 물질에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 본 성적서는 용도 이외에 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없습니다.



2014년 9월 24일

한국환경공단 이사장

