◎ 측정결과

측정일시	2015. 2. 5			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
	A1	부지경계선	0.0001	기준 미만
	A2	부지경계선	0.0003	기준 미만
	A3	부지경계선	불검출	기준 미만
	A4	부지경계선	불검출	기준 미만
	A5	위생설비 입구	0.0001	기준 미만
	A6	음압기 배출구	0.0033	기준 미만
	A7	음압기 배출구	0.0021	기준 미만
	A8	폐기물 반출구	0.0011	기준 미만

◉ 측정 지점 위치



"끝"