

첨부 2

5. 측정 결과

접수번호 : LK\_AA150617-038~043

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.002	-
A-2	부지경계선	0.002	-
A-3	부지경계선	0.002	-
A-4	부지경계선	0.002	-
A-5	위생설비 입구	0.004	-
A-6	폐기물 반출구	0.003	-