

- 측정일 : 2015년 07월 30일
- 측정장소 : 105동 1층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
#01	부지경계선 01	240min	10L/min	0.0003	기준미만
#02	부지경계선 02	240min	10L/min	0.0004	기준미만
#03	부지경계선 03	240min	10L/min	0.0004	기준미만
#04	부지경계선 04	240min	10L/min	0.0003	기준미만
#05	음압기 01	40min	10L/min	0.0031	기준미만
#06	음압기 02	40min	10L/min	0.0030	기준미만
#07	음압기 03	40min	10L/min	0.0038	기준미만
#08	음압기 04	40min	10L/min	0.0041	기준미만
#09	음압기 05	40min	10L/min	0.0031	기준미만
#10	음압기 06	40min	10L/min	0.0035	기준미만
#11	위생설비 입구	40min	10L/min	0.0011	기준미만
#12	폐기물 반출구	40min	10L/min	0.0015	기준미만
#13	작업장 주변 실외	120min	10L/min	0.0008	기준미만

- 측정일 : 2015년 07월 30일
- 측정장소 : 105동 2층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
#14	음압기 01	40min	10L/min	0.0031	기준미만
#15	음압기 02	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#16	음압기 03	40min	10L/min	0.0033	기준미만
#17	음압기 04	40min	10L/min	0.0031	기준미만
#18	음압기 05	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#19	음압기 05	40min	10L/min	0.0026	기준미만

- 측정일 : 2015년 07월 30일
- 측정장소 : 105동 3층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
#20	음압기 01	40min	10L/min	0.0031	기준미만
#21	음압기 02	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#22	음압기 03	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#23	음압기 04	40min	10L/min	0.0034	기준미만
#24	음압기 05	40min	10L/min	0.0032	기준미만
#25	음압기 06	40min	10L/min	0.0028	기준미만

- 측정일 : 2015년 07월 30일
- 측정장소 : 105동 4층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
#26	음압기 01	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#27	음압기 02	40min	10L/min	0.0031	기준미만
#28	음압기 03	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#29	음압기 04	40min	10L/min	0.0033	기준미만
#30	음압기 05	40min	10L/min	0.0031	기준미만

- 측정일 : 2015년 07월 30일
- 측정장소 : 105동 5층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
#31	음압기 01	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#32	음압기 02	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#33	음압기 03	40min	10L/min	0.0027	기준미만
#34	음압기 04	40min	10L/min	0.0033	기준미만
#35	음압기 05	40min	10L/min	0.0031	기준미만
#36	음압기 06	40min	10L/min	0.0032	기준미만

별첨 1. 석면 비산측정결과

- 측정장소 : 가좌주공2단지 주택재건축정비사업 지구 내 테니스장 탈의실 건물
- 측정기간 : 2015년 08월 03일
- 측정자 (분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
우정하	대기환경기사	11201130995U	측정자
우선향	대기환경기사	07201080557Z	분석자

- 석면건축자재 및 함유면적

위 치	종 류	면 적
테니스장 탈의실 지붕	밤라이트	45.5㎡

- 측정일 : 2015년 08월 03일
- 측정장소 : 테니스장 탈의실 지붕
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
#01	부지경계선 01	240min	10L/min	0.0006	기준미만
#02	부지경계선 02	240min	10L/min	0.0007	기준미만
#03	부지경계선 03	240min	10L/min	0.0004	기준미만
#04	부지경계선 04	240min	10L/min	0.0005	기준미만

별첨 1. 석면 비산측정결과

- 측정장소 : 가좌주공2단지 주택재건축정비사업 지구 내 창고
- 측정기간 : 2015년 07월 30일
- 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
우정하	대기환경기사	11201130995U	측정자
우선향	대기환경기사	07201080557Z	분석자

■ 석면건축자재 및 함유면적

위치	종류	면적
창고	밤라이트	51.5㎡

- 측정일 : 2015년 07월 30일
- 측정장소 : 창고
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
#01	부지경계선 01	240min	10L/min	0.0006	기준미만
#02	부지경계선 02	240min	10L/min	0.0005	기준미만
#03	부지경계선 03	240min	10L/min	0.0003	기준미만
#04	부지경계선 04	240min	10L/min	0.0004	기준미만

- 측정일 : 2015년 07월 30일
- 측정장소 : 118동 1층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
#01	부지경계선 01	240min	10L/min	0.0004	기준미만
#02	부지경계선 02	240min	10L/min	0.0004	기준미만
#03	부지경계선 03	240min	10L/min	0.0003	기준미만
#04	부지경계선 04	240min	10L/min	0.0003	기준미만
#05	음압기 01	40min	10L/min	0.0030	기준미만
#06	음압기 02	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#07	음압기 03	40min	10L/min	0.0038	기준미만
#08	음압기 04	40min	10L/min	0.0040	기준미만
#09	음압기 05	40min	10L/min	0.0032	기준미만
#10	음압기 06	40min	10L/min	0.0036	기준미만
#11	위생설비 입구	40min	10L/min	0.0010	기준미만
#12	폐기물 반출구	40min	10L/min	0.0013	기준미만
#13	작업장 주변 실외	120min	10L/min	0.0007	기준미만

- 측정일 : 2015년 07월 30일
- 측정장소 : 118동 2층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
#14	음압기 01	40min	10L/min	0.0030	기준미만
#15	음압기 02	40min	10L/min	0.0031	기준미만
#16	음압기 03	40min	10L/min	0.0032	기준미만
#17	음압기 04	40min	10L/min	0.0031	기준미만
#18	음압기 05	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#19	음압기 05	40min	10L/min	0.0028	기준미만

- 측정일 : 2015년 07월 30일
- 측정장소 : 118동 3층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
#20	음압기 01	40min	10L/min	0.0032	기준미만
#21	음압기 02	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#22	음압기 03	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#23	음압기 04	40min	10L/min	0.0031	기준미만
#24	음압기 05	40min	10L/min	0.0033	기준미만
#25	음압기 06	40min	10L/min	0.0029	기준미만

- 측정일 : 2015년 07월 30일
- 측정장소 : 118동 4층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
#26	음압기 01	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#27	음압기 02	40min	10L/min	0.0030	기준미만
#28	음압기 03	40min	10L/min	0.0032	기준미만
#29	음압기 04	40min	10L/min	0.0033	기준미만
#30	음압기 05	40min	10L/min	0.0032	기준미만
#31	음압기 06	40min	10L/min	0.0029	기준미만

- 측정일 : 2015년 07월 30일
- 측정장소 : 118동 5층
- 측정결과표

시료번호	측정지점	측정시간(min)	유량(L/min)	농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과여부
#32	음압기 01	40min	10L/min	0.0030	기준미만
#33	음압기 02	40min	10L/min	0.0028	기준미만
#34	음압기 03	40min	10L/min	0.0029	기준미만
#35	음압기 04	40min	10L/min	0.0032	기준미만
#36	음압기 05	40min	10L/min	0.0031	기준미만
#37	음압기 06	40min	10L/min	0.0031	기준미만