

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
최 경 *	대기환경기사	07201*****	측정자
김 소 *	대기환경기사	11204*****	분석자

2. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm ³)	초과여부
부지경계선 1	180	2400	0.001202	검출한계미만
부지경계선 2	180	2400	0.0007859	검출한계미만
부지경계선 3	180	2400	0	검출한계미만
부지경계선 4	180	2400	0	검출한계미만
음압기	50	800	0.0000159	검출한계미만
폐기물반출구	30	400	0.0000838	검출한계미만
작업장주변(실내)	- 사용자 없음으로 제외 -			
작업장주변(실외)	- 음압기 설치로 제외 -			