

## 첨부 2

## 5. 측정 결과

접수번호 : LK\_AA151018-001~012

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.002	-
A-2	부지경계선	0.002	-
A-3	부지경계선	0.001	-
A-4	부지경계선	0.002	-
A-5	위생설비 입구	0.004	-
A-6	폐기물 반출구	0.004	-
A-7	위생설비 입구	0.004	-
A-8	음압기	0.004	-
A-9	폐기물 반출구	0.004	-
A-10	위생설비 입구	0.003	-
A-11	음압기	0.003	-
A-12	폐기물 반출구	0.004	-