첨부 서식 1 측정 결과

현 장 명 : 서곶중학교 석면텍스 철거공사

측정일시 : 2016년 1월 7일

측정위치	측정번호	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
지상1층	1	62.5	16	0.003	검출한계미만
지상1층	2	62.5	16	0.005	검출한계미만
지상1층	3	62.5	16	0.004	검출한계미만
지상1층	4	62.5	16	0.006	검출한계미만
지상1층	5	62.5	16	0.006	검출한계미만
지상1층	6	62.5	16	0.007	검출한계미만
지상1층	7	62.5	16	0.004	검출한계미만
지상1층	8	62.5	16	0.003	검출한계미만

첨부 서식 1 측정 결과

현 장 명 : 서곶중학교 석면텍스 철거공사

측정일시 : 2016년 1월 8일

측정위치	측정번호	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
지상1층	1	62.5	16	0.002	검출한계미만
지상1층	2	62.5	16	0.003	검출한계미만
지상1층	3	62.5	16	0.003	검출한계미만
지상1층	4	62.5	16	0.005	검출한계미만
지상2층	5	62.5	16	0.006	검출한계미만
지상2층	6	62.5	16	0.006	검출한계미만
지상2층	7	62.5	16	0.003	검출한계미만
지상2층	8	62.5	16	0.003	검출한계미만
지상2층	9	62.5	16	0.005	검출한계미만
지상2층	10	62.5	16	0.004	검출한계미만

첨부 서식 1 측정 결과

현 장 명 : 서곶중학교 석면텍스 철거공사

측정일시 : 2016년 1월 9일

측정위치	측정번호	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
지상2층	1	62.5	16	0.004	검출한계미만
지상2층	2	62.5	16	0.002	검출한계미만
지상2층	3	62.5	16	0.004	검출한계미만
지상2층	4	62.5	16	0.006	검출한계미만
지상2층	5	62.5	16	0.004	검출한계미만
지상2층	6	62.5	16	0.005	검출한계미만
지상2층	7	62.5	16	0.004	검출한계미만

첨부 서식 1 측정 결과

현 장 명 : 서곶중학교 석면텍스 철거공사

측정일시 : 2016년 1월 10일

측정위치	측정번호	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
지상3층	1	62.5	16	0.005	검출한계미만
지상3층	2	62.5	16	0.003	검출한계미만
지상3층	3	62.5	16	0.003	검출한계미만
지상3층	4	62.5	16	0.006	검출한계미만
지상3층	5	62.5	16	0.005	검출한계미만
지상3층	6	62.5	16	0.004	검출한계미만
지상3층	7	62.5	16	0.004	검출한계미만

첨부 서식 1 측정 결과

현 장 명 : 서곶중학교 석면텍스 철거공사

측정일시 : 2016년 1월 11일

측정위치	측정번호	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
지상3층	1	62.5	16	0.006	검출한계미만
지상3층	2	62.5	16	0.005	검출한계미만
지상3층	3	62.5	16	0.003	검출한계미만
지상3층	4	62.5	16	0.005	검출한계미만
지상3층	5	62.5	16	0.005	검출한계미만
지상3층	6	62.5	16	0.003	검출한계미만

첨부 서식 1 측정 결과

현 장 명 : 서곶중학교 석면텍스 철거공사

측정일시 : 2016년 1월 12일

측정위치	측정번호	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
지상4층	1	62.5	16	0.005	검출한계미만
지상4층	2	62.5	16	0.006	검출한계미만
지상4층	3	62.5	16	0.004	검출한계미만
지상4층	4	62.5	16	0.004	검출한계미만
지상4층	5	62.5	16	0.005	검출한계미만
지상4층	6	62.5	16	0.004	검출한계미만
지상4층	7	62.5	16	0.003	검출한계미만
지상4층	8	62.5	16	0.005	검출한계미만
지상4층	9	62.5	16	0.003	검출한계미만

첨부 서식 1 측정 결과

현 장 명 : 서곶중학교 석면텍스 철거공사

측정일시 : 2016년 1월 14일

측정위치	측정번호	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
지상4층	1	62.5	16	0.006	검출한계미만
지상4층	2	62.5	16	0.005	검출한계미만
지상4층	3	62.5	16	0.004	검출한계미만
지상5층	4	62.5	16	0.003	검출한계미만
지상5층	5	62.5	16	0.003	검출한계미만
지상5층	6	62.5	16	0.003	검출한계미만
지상5층	7	62.5	16	0.004	검출한계미만
옥상층	8	62.5	16	0.004	검출한계미만
옥상층	9	62.5	16	0.005	검출한계미만
창고동2층	10	62.5	16	0.006	검출한계미만
창고동2층	11	62.5	16	0.005	검출한계미만
창고동2층	12	62.5	16	0.005	검출한계미만

첨부 서식 1 측정 결과

현 장 명 : 서곶중학교 석면텍스 철거공사

측정일시 : 2016년 1월 13일

측정위치	측정번호	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
지상4층	1	62.5	16	0.004	검출한계미만
지상4층	2	62.5	16	0.007	검출한계미만
지상4층	3	62.5	16	0.005	검출한계미만
지상5층	4	62.5	16	0.003	검출한계미만
지상5층	5	62.5	16	0.004	검출한계미만
지상5층	6	62.5	16	0.003	검출한계미만
지상5층	7	62.5	16	0.002	검출한계미만
지상5층	8	62.5	16	0.003	검출한계미만
지상5층	9	62.5	16	0.005	검출한계미만
지상5층	10	62.5	16	0.003	검출한계미만

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 동 령	대기환경기사	09202011993T	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 07일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/㎤)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.003	검출한계미만
	2	음압기 배출구	0.006	검출한계미만
	3	음압기 배출구	0.005	검출한계미만
	4	부지경계선	0.002	검출한계미만
	5	부지경계선	0.001	검출한계미만
	6	부지경계선	0.002	검출한계미만
	7	부지경계선	0.002	검출한계미만
	8	폐기물 반출구	0.003	검출한계미만
	9	폐기물 보관지점	0.002	검출한계미만

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 동 령	대기환경기사	09202011993T	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 08일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/㎤)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.004	검출한계미만
	2	음압기 배출구	0.005	검출한계미만
	3	음압기 배출구	0.005	검출한계미만
	4	부지경계선	0.003	검출한계미만
	5	부지경계선	0.002	검출한계미만
	6	부지경계선	0.002	검출한계미만
	7	부지경계선	0.002	검출한계미만
	8	폐기물 반출구	0.004	검출한계미만
	9	폐기물 보관지점	0.003	검출한계미만
	10	위생설비 입구	0.002	검출한계미만
	11	음압기 배출구	0.004	검출한계미만
	12	음압기 배출구	0.003	검출한계미만
	13	폐기물 반출구	0.002	검출한계미만

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 동 령	대기환경기사	09202011993T	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 09일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/㎤)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.005	검출한계미만
	2	음압기 배출구	0.005	검출한계미만
	3	음압기 배출구	0.006	검출한계미만
	4	부지경계선	0.002	검출한계미만
	5	부지경계선	0.003	검출한계미만
	6	부지경계선	0.002	검출한계미만
	7	부지경계선	0.001	검출한계미만
	8	폐기물 반출구	0.005	검출한계미만
	9	폐기물 보관지점	0.002	검출한계미만

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 동 령	대기환경기사	09202011993T	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 10일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/㎤)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.003	검출한계미만
	2	음압기 배출구	0.006	검출한계미만
	3	음압기 배출구	0.004	검출한계미만
	4	부지경계선	0.002	검출한계미만
	5	부지경계선	0.003	검출한계미만
	6	부지경계선	0.003	검출한계미만
	7	부지경계선	0.001	검출한계미만
	8	폐기물 반출구	0.005	검출한계미만
	9	폐기물 보관지점	0.002	검출한계미만
	10	폐기물 보관지점	0.003	검출한계미만

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 동 령	대기환경기사	09202011993T	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 11일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/㎤)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.004	검출한계미만
	2	음압기 배출구	0.005	검출한계미만
	3	음압기 배출구	0.005	검출한계미만
	4	부지경계선	0.003	검출한계미만
	5	부지경계선	0.003	검출한계미만
	6	부지경계선	0.002	검출한계미만
	7	부지경계선	0.002	검출한계미만
	8	폐기물 반출구	0.004	검출한계미만
	9	폐기물 보관지점	0.003	검출한계미만
	10	폐기물 보관지점	0.003	검출한계미만

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 동 령	대기환경기사	09202011993T	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 12일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/㎤)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.005	검출한계미만
	2	음압기 배출구	0.006	검출한계미만
	3	음압기 배출구	0.005	검출한계미만
	4	부지경계선	0.002	검출한계미만
	5	부지경계선	0.004	검출한계미만
	6	부지경계선	0.003	검출한계미만
	7	부지경계선	0.003	검출한계미만
	8	폐기물 반출구	0.005	검출한계미만
	9	폐기물 보관지점	0.004	검출한계미만
	10	폐기물 보관지점	0.003	검출한계미만

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 동 령	대기환경기사	09202011993T	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 13일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/㎤)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.003	검출한계미만
	2	음압기 배출구	0.004	검출한계미만
	3	음압기 배출구	0.005	검출한계미만
	4	부지경계선	0.002	검출한계미만
	5	부지경계선	0.003	검출한계미만
	6	부지경계선	0.001	검출한계미만
	7	부지경계선	0.002	검출한계미만
	8	폐기물 반출구	0.004	검출한계미만
	9	폐기물 보관지점	0.003	검출한계미만
	10	폐기물 보관지점	0.004	검출한계미만
	11	위생설비 입구	0.004	검출한계미만
	12	음압기 배출구	0.005	검출한계미만
	13	음압기 배출구	0.004	검출한계미만
	14	폐기물 반출구	0.003	검출한계미만

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 동 령	대기환경기사	09202011993T	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 14일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/㎤)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.004	검출한계미만
	2	음압기 배출구	0.005	검출한계미만
	3	음압기 배출구	0.005	검출한계미만
	4	부지경계선	0.003	검출한계미만
	5	부지경계선	0.003	검출한계미만
	6	부지경계선	0.002	검출한계미만
	7	부지경계선	0.002	검출한계미만
	8	폐기물 반출구	0.006	검출한계미만
	9	폐기물 보관지점	0.004	검출한계미만
	10	폐기물 보관지점	0.003	검출한계미만
	11	위생설비 입구	0.005	검출한계미만
	12	음압기 배출구	0.005	검출한계미만
	13	음압기 배출구	0.006	검출한계미만
	14	폐기물 반출구	0.004	검출한계미만

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 동 령	대기환경기사	09202011993T	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 15일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/㎤)	검출석면
	1	폐기물 보관지점	0.002	검출한계미만
	2	폐기물 보관지점	0.003	검출한계미만