

[첨 부 1] 측정 결과표

	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
측정 결과	#1	부지경계선 1	0.0019	배출허용기준 미만
	#2	부지경계선 2	0.0017	배출허용기준 미만
	#3	부지경계선 3	0.0014	배출허용기준 미만
	#4	부지경계선 4	0.0015	배출허용기준 미만
	#5	위생설비 입구(4층)	N.D (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
	#6	음압기 공기배출구(4층)	N.D (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
	#7	위생설비 입구(4층)	N.D (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
	#8	음압기 공기배출구(4층)	N.D (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
	Blank	-	0	-

붙임 1. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ / min)	측정농도(개/cm ³)	초과여부
3층 컴퓨터실	65	15.49	0.0051	노출기준 미만
3층 컴퓨터실	65	15.52	0.0053	노출기준 미만
3층 컴퓨터 준비실	65	15.58	0.0048	노출기준 미만
3층 중간(복도)	65	15.63	0.0036	노출기준 미만
3층 2-4	65	15.61	0.0056	노출기준 미만
3층 2-3	65	15.57	0.0058	노출기준 미만
2층 제1과학실	65	15.54	0.0046	노출기준 미만
2층 제1과학실	65	15.56	0.0044	노출기준 미만
2층 제1과학실	65	15.60	0.0048	노출기준 미만
1층 가사실	65	15.55	0.0049	노출기준 미만
1층 가사실	65	15.58	0.0046	노출기준 미만
1층 가사실	65	15.52	0.0051	노출기준 미만
1층 가사 준비실	65	15.56	0.0041	노출기준 미만
Blank	-	-	0	-