

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
신상진	대기환경기사	09202051238L	측정자
이지은	화학관련학과 졸업		분석자

정결과

측정일시	07월 27일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm ³)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.001	검출한계미만
	2	부지경계선	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.002	검출한계미만
	4	부지경계선	0.002	검출한계미만
	5	부지경계선	0.001	검출한계미만
	6	폐기물 반출구	0.003	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)

