

별지1. 측정결과

| 시료번호 | 측정지점     | 측정결과(f/cc) | 검출석면 | 초과여부 |
|------|----------|------------|------|------|
| P1   | 부지경계선    | 0.01 미만    | -    | 미만   |
| P2   | 부지경계선    | 0.01 미만    | -    | 미만   |
| P3   | 부지경계선    | 0.01 미만    | -    | 미만   |
| P4   | 부지경계선    | 0.01 미만    | -    | 미만   |
| P5   | 위생설비     | 0.01 미만    | -    | 미만   |
| P6   | 음압기 배출구  | 0.01 미만    |      | 미만   |
| P7   | 음압기배출구   | 0.01 미만    |      | 미만   |
| P8   | 폐기물반출구   | 0.01 미만    |      | 미만   |
|      | ==이하여백== |            |      |      |
|      |          |            |      |      |
|      |          |            |      |      |
|      |          |            |      |      |
|      |          |            |      |      |