

◎ 측정결과

측정일시	2014. 6. 22			
	시료번호	측정 지점	측정결과(f/cc)	검출석면
측정 결과	A1	부지경계선1	불검출	기준 미만
	A2	부지경계선2	0.0003	기준 미만
	A3	부지경계선3	0.0003	기준 미만
	A4	부지경계선4	불검출	기준 미만
	A5	위생설비 입구	0.0008	기준 미만
	A6	작업장 실외	0.0018	기준 미만
	A7	폐기를 반출구	0.0015	기준 미만
	A8	폐기를 반출구	0.0020	기준 미만

◎ 측정 지점 위치

