

# 석면비산 측정 분석결과 보고서

## 석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시, NMAN 7400 'A' rule by PCM(NIOSH)

- 1. 접수일 : 2015년 12월 02일(수)      2. 분석일 : 2015년 12월 03일(목)
- 3. 석면 분석 보고서 일련번호 : Area Air-2015-05

### 4. 분석결과

| Lab No. | 측정일     | 시료채취장소                | 측정 지점 | 시료채취  |            |          |        | 측정결과 (f/cc) | 검출 석면 (평균) |
|---------|---------|-----------------------|-------|-------|------------|----------|--------|-------------|------------|
|         |         |                       |       | 펌프 번호 | 유량 (ℓ/min) | 시간 (min) | 총유량(ℓ) |             |            |
| #1      | 12월 02일 | 인천광역시 서구 봉수대로 1369-15 | #1    | #5    | 10.18      | 43       | 437.74 | 0.0050      | 허용기준 미만    |
| #2      | 12월 02일 | 인천광역시 서구 봉수대로 1369-15 | #2    | #7    | 10.19      | 43       | 438.17 | 0.0045      | 허용기준 미만    |
| #3      | 12월 02일 | 인천광역시 서구 봉수대로 1369-15 | #3    | #3    | 10.20      | 45       | 459.00 | 0.0053      | 허용기준 미만    |

- Ⓢ 공기 중 석면농도 기준(고용노동부) : 0.01 개/㎤, 검출한계 : 7 개/100 fields
- Ⓢ 본 보고서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 연구소의 허가없이 재발행될 수 없음.
- Ⓢ 특별한 통보가 없는 한, 시료는 30일 이내에 폐기될 것임.

