

[별첨] 1. 측정결과

부지경계선

측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
#1	240	10.08	0.0014	미만
#2	240	10.26	0.0009	미만
#3	240	10.14	0.0010	미만
#4	240	10.10	0.0011	미만

위생설비

측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
#1	40	10.08	0.0008	미만

거주자주거

측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
#1	120	10.16	0.0006	미만
#2	120	10.12	0.0006	미만

작업장외부

측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
#1	120	10.24	0.0010	미만

폐기물반출

측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
#1	40	10.29	0.0012	미만

폐기물보관

측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
#1	40	10.31	0.0006	미만
#2	40	10.06	0.0010	미만

[별첨] 2. 측정 위치도(측정 장소)

인천광역시 서구 원당동 436, 436-3

부지경계선, 위생설비, 거주자 주거, 작업장외부, 폐기물반출, 폐기물보관



현장명(공사명, 작업명)	축적	도면명
검단지구 택지개발사업 지장물철거공사(6공구)	No Scale	석면농도 측정위치도