



고용노동부 지정 석면조사기관

SHINSUNG
ECO TECH

NEXT TECHNOLOGY for HUMAN








고용노동부 제 2010-120004 호

석면비산측정 결과보고서

< 인천검단지구 택지개발사업 지장물철거공사(2공구) >



위 치 : 인천광역시 서구 당하동 463-1

측정결과		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
측정일시	일자					
일자	12월 24일	2-126	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 24일	2-127	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일시	12월 24일	2-128	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 24일	2-129	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/240					
일자	12월 24일	2-130	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/120					
일자	12월 24일	2-131	위생설비입구	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					
일자	12월 24일	2-132	음압기	0.002	노출기준미만	
ℓ /min	10.0/40					

비고	※ 폐기물은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.
----	-------------------------------



인천검단지구 택지개발사업 지장물철거공사(2공구)

의뢰자
재호건설(주)

석면조사기관
(주)신성에코텍

주소
대구광역시 수성구 들안로29길 34-13(중동)

전화 / 팩스
053-767-1313-4 / 053-767-1315

측정기간
2014-12-24

본 “석면비산측정 결과보고서”에 기재된
내용의 무단복제를 금합니다.

- 비 매 품 -