

[별첨] 1. 측정결과

부지경계선

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
지상 1층	#1	240	10.11	0.0027	미만
	#2	240	10.13	0.0025	미만
	#3	240	10.17	0.0017	미만
	#4	240	10.19	0.0014	미만

음압기

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
지상3층	#1	40	10.18	0.0028	미만
	#2	40	10.14	0.0031	미만

위생설비

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
지상1층	#1	40	10.15	0.0033	미만

거주자주거

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
지상1층	#1	120	10.24	0.0025	미만
	#2	120	10.19	0.0013	미만

[별첨] 2. 측정 위치도(측정 장소)

인천광역시 서구 원당동 211-2 부지경계선, 위생설비, 음압기, 거주자 주거(지상1,3층)



현장명(공사명, 작업명)	축적	도면명
검단지구 택지개발사업 지장물철거공사 6공구	No Scale	석면농도 측정위치도

[별첨] 1. 측정결과  
부지경계선

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
지상 1층	#1	240	10.16	0.0023	미만
	#2	240	10.11	0.0018	미만
	#3	240	10.15	0.0014	미만
	#4	240	10.19	0.0021	미만

음압기

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
지상3층	#1	40	10.16	0.0014	미만
	#2	40	10.17	0.0017	미만
지상4층	#3	40	10.12	0.0013	미만
지상2층	#4	40	10.13	0.0011	미만
지상1층	#5	40	10.16	0.0019	미만

위생설비

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
지상1층	#1	40	10.14	0.0028	미만

거주자주거

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
지상1층	#1	120	10.22	0.0021	미만
	#2	120	10.17	0.0014	미만

폐기물반출

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
지상1층	#1	40	10.13	0.0019	미만

폐기물보관

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
지상1층	#1	40	10.13	0.0019	미만
	#2	40	10.24	0.0017	미만

[별첨] 2. 측정 위치도(측정 장소)

인천광역시 서구 원당동 211-2 부지경계선, 위생설비, 음압기, 거주자 주거, 폐기를 보관, 폐기물 반출 (지상1~4층)



현장명(공사명, 작업명)	축적	도면명
검단지구 택지개발사업 지장물철거공사 6공구	No Scale	석면농도 측정위치도