

별첨 1.

비산 석면 분석 결과서



주식회사 케이아이에스

주소 : 인천 서구 당하동 1028-7번지 창신프라자 601호
전화번호 : 032-565-8600 팩스 : 032-565-0907

발급번호 : KSA-17042713

1. 조사대상 명칭 및 주소 : 인천시 서구 오류동 414-6
2. 시료명 및 시료수 : 공기 중 시료, 7 개
3. 시료 채취자 : 임성진, 유대근
4. 시료채취일자 : 2017.04.27.
6. 시험일자 : 2017.04.27.
8. 분석방법 : 위상차현미경법

- 시험 결과 -

| 측정일자 | 측정위치 | | 측정시간(분) | 유량(l/min) | 측정농도(f/cc) | 초과여부 |
|---|------|-------|---------|-----------|------------|------|
| 2017.04.27 | A1 | 부지경계선 | 240분 | 10l/min | 0.0024f/cc | 미만 |
| 2017.04.27 | A2 | 부지경계선 | 240분 | 10l/min | 0.0033f/cc | 미만 |
| 2017.04.27 | A3 | 부지경계선 | 240분 | 10l/min | 0.0026f/cc | 미만 |
| 2017.04.27 | A4 | 부지경계선 | 240분 | 10l/min | 0.0012f/cc | 미만 |
| 2017.04.27 | A5 | 위생설비 | 40분 | 10l/min | 0.0004f/cc | 미만 |
| 2017.04.27 | A6 | 외부 | 40분 | 10l/min | 0.0042f/cc | 미만 |
| 2017.04.27 | A7 | 거주자 | 120분 | 10l/min | 0.0031f/cc | 미만 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 초과기준: 0.01개/cc (= 0.01f /cc) / N.D = Not Detected | | | | | | |

분석자: 신주양 (인명)

분석결과서 발행일 : 2017.04.27.



주식회사 케이아이에스

