

[별첨] 1. 측정결과

부지경계선

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
지상 1층	#1	240	10.14	0.0017	미만
	#2	240	10.18	0.0013	미만
	#3	240	10.19	0.0015	미만
	#4	240	10.11	0.0014	미만

위생설비

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
지상1층	#1	40	10.13	0.0012	미만

거주자주거

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
지상1층	#1	120	10.17	0.0011	미만
	#2	120	10.16	0.0013	미만

작업장주변-실외


측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
지상1층	#1	120	10.12	0.0009	미만

폐기물보관

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
지상1층	#1	40	10.11	0.0017	미만
	#2	40	10.19	0.0021	미만

[별첨] 2. 측정 위치도(측정 장소)

인천광역시 서구 원당동 2가8-5 부지경계선, 위생설비, 거주자 주거, 폐기물 보관, 작업장외부



현장명(공사명, 작업명)	축적	도면명
검단지구 택지개발사업 지장물철거공사 6공구	No Scale	석면농도 측정위치도

[별첨] 1. 측정결과

부지경계선

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
지상 1층	#1	240	10.17	0.0021	미만
	#2	240	10.19	0.0014	미만
	#3	240	10.21	0.0016	미만
	#4	240	10.15	0.0015	미만

위생설비

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
지상1층	#1	40	10.16	0.0018	미만

거주자주거

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
지상1층	#1	120	10.19	0.0009	미만
	#2	120	10.14	0.0015	미만

작업장주변-실외

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
지상1층	#1	120	10.18	0.0013	미만

폐기물보관

측정 위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
지상1층	#1	40	10.18	0.0024	미만
	#2	40	10.21	0.0023	미만

[별첨] 2. 측정 위치도(측정 장소)

인천광역시 서구 원당동 218-5 부지경계선, 위생설비, 거주자 주거, 폐기를 보관, 작업장외부



현장명(공사명, 작업명)	축적	도면명
검단지구 택지개발사업 지장물철거공사 6공구	No Scale	석면농도 측정위치도