

(별첨)

1. 측정 결과

측정 일시	2015. 4. 22			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	평가
	B-01	부지경계선-1	0.006	기준 이하
	B-02	부지경계선-2	0.005	기준 이하
	B-03	부지경계선-3	0.006	기준 이하
	B-04	부지경계선-4	0.005	기준 이하
	B-05	작업장 실외	0.007	기준 이하
	B-06	위생설비 입구	0.008	기준 이하
	B-07	거주자 주거구역-1	0.007	기준 이하
	B-08	거주자 주거구역-2	0.006	기준 이하
	B-09	폐기물 반출구	0.008	기준 이하
	B-10	폐기물 보관소-1	0.007	기준 이하
	B-11	폐기물 보관소-2	0.006	기준 이하
	B-12	부지경계선-1	0.007	기준 이하
	B-13	부지경계선-2	0.006	기준 이하
	B-14	부지경계선-3	0.005	기준 이하
	B-15	부지경계선-4	0.006	기준 이하
	B-16	작업장 실외	0.007	기준 이하
	B-17	위생설비 입구	0.007	기준 이하
	B-18	폐기물 반출구	0.008	기준 이하
	B-19	폐기물 보관소-1	0.006	기준 이하
	B-20	폐기물 보관소-2	0.007	기준 이하