

- 2022년 제11회 -

## 인천광역시 서구 경관위원회 개최 결과

- 일 시 : 2022.12.21.(수) 15:00
- 장 소 : 서구청 본관2층 의원간담회장
- 심의방법 : 대면심의
- 참 석 : 구성위원 10인 중 8인 참석
  - 최정규, 고문채, 임종엽, 조재영, 남궁근철, 송호섭, 안소현, 이미란
- 상정안건 : 2건
- 심의결과

연번	안 건 명	개 최 결 과
1	원당동 검단신도시 C15-①-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 결 과 : 조건부의결</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7~10층 커튼월 부분의 매스 분절 등 입면 검토 필요</li> <li>- 각각부의 격자 형태 및 색채 관련 부조화로 석재의 활용 및 컬럼에 대한 디테일 및 폭의 변화 필요</li> <li>- 중층부 격자무늬의 재질 색채에 따라 적용될 조명의 색온도/배광이 달라질 수 있으므로 변경이 이루어질 경우, 조명계획 제출</li> <li>- 입면의 수평웨이브라인 패턴과 격자 패턴의 이질감이 남아있음. 격자패턴의 마감재 변경권장.</li> </ul> </li> </ul>
2	가좌동 209-7외 1필지	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 결 과 : 조건부의결</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수직적인 요소가 강하므로 실외기 부분의 수평적 연결로 리듬감있고 변화있게 조성 필요</li> <li>- 입면 각각부에서 강조될 수 있는 대상으로 코너에서 측벽부가 측면으로만 노출되지 않도록 코너부를 잘 살려야 함.</li> <li>- 공개공지 바닥 패턴 및 조경수의 선정에 고민 바람</li> <li>- 지하주차장 색채계획상 지하환경등을 고려하여 B계열 외에 다른 색상을 선정. 명도 및 채도에 대한 조정</li> <li>- G type 스텝등 32w는 빛이 과할 것으로 생각됨. 보행로 평균조도 101x 정도면 충분.</li> <li>- 건축물 조명은 건축 입면 패턴이 변경되면 그에 따른 변경안 제출 바람.</li> <li>- 입면 패턴 디자인 개선을 요함.</li> </ul> </li> </ul>