

- 2023년 제1회 -

인천광역시 서구 경관위원회 개최 결과

- 일 시: 2023. 2. 28.(화) 14:00
- 장 소: 서구청 본관2층 대상황실
- 심의방법: 대면심의
- 참석: 구성위원 10인 중 8인 참석
 - 최정규, 윤영호, 고문채, 김일식, 안소현, 남궁근철, 조재영, 송호섭
- 상정안건: 2건
- 심의결과

연번	안 건 명	개 최 결 과
1	가정동 498번지 일원	○ 결 과 : 조건부의결 ○ 주요내용 - 단지내 조명계획수립시 전 구간이 음영이 지지 않도록 고르게 조도 확보 요망 - 향후 가정중앙시장역 주변 가로경관 개선사업 예정으로 사업추진 시 적극 협조할 것 - 배광이 양측으로 멀리가는 형태의 보안등 적용 바람 - 배광이 좋은 볼라드를 적용 바람(양측 및 전방으로 빛이 가는 배광) - 도서의 '변경 후'를 '원안'이라고 했을 때 야간조명 관련 의견 반영 - 스카이라인 조정(총수 등)이 필요한지 검토 바람
2	석남동 519-9번지 외 2필지	○ 결 과 : 조건부의결 ○ 주요내용 - 옥상부, 지상부 식재 수목 중 향후 유지관리에 유리한 관목으로 배치 요망 - 평균 휘도/최대 휘도 기입되어 있지 않고, 빔공해방지법 장식조명의 허용 휘도를 초과하지 말아야 함(휘도 시뮬레이션 다시 제출 요망) - 지상1층 및 옥상층 조도 시뮬레이션 다시 제출 요망 * Relux의 luminaire data 및 result overview 첨부 - 옥상층 조명기구 배치도의 수목등 조사 방향과 조도 시뮬레이션의 조도 분포가 조음하지 않음(조경식재의 종류와 배치에 따라 한쪽을 수정) - 상가 창호 검토 - '변경 후'의 '2안'을 '원안'으로 했을 때 색채, 조명 등의 의견 반영 - 1안에서 주조색2로 선정한 YR계열의 색을 Y계열(Warm Gray)로 재선정하여 주시고 강조색⑦에 대한 선정 및 배색이 적절치 않음 (전체적인 색채선정 및 배색계획을 재검토) - 배면도의 3개의 stripe 패턴은 어색하고 위압감을 느끼게 하는 부분으로 수직분절 및 배색계획을 조정 바람