

2026년 제5회 건축구조 전문 위원회 의결 현황

[제1호 안건]

○ 주요구조부가 강관 입체트러스 구조인 건축물

- 위 치: 인천광역시 서구 가좌동 402번지
- 규 모: 지하 1층, 지상 4층
- 건축구분: 대수선
- 지 역: 제1종일반주거지역, 학교시설보호지구
- 용 도: 교육연구시설(중학교)

구분	성 명	원안 의결	조건부 의결	재검토 의결	부결	건축위원회 주요의견
1	장승섭	-	○	-	-	-
2	김도현	-	○	-	-	- 구조계산서에서 '1.1 구조개요' 기초형식부분에서 파일 기초의 허용지지력에 대한값을 추가로 작성 바람 - EP01 검토에서 해당 '6.Anchor Bolt' 부분에서 타입을 해당 프로젝트에 맞게 수정 확인 바람(후시공 조건으로 검토 바람)
3	김수명	○	-	-	-	-
4	윤 용	-	○	-	-	- 구조계산서의 기초 2면 전단 검토근거에 기초 설계전단강도 등이 얼마인지 산정근거를 수치적으로 포함 바람. 또한 마이크로파일이 기초의 각 코너부에 위치하므로 코너부 조건에 맞는 위험단면 및 관련 계수 고려하여 검토 바람
5	김영빈	-	○	-	-	-
합 계		1	4		-	조건부 의결