인천광역시 보건환경연구원

우 400-102 인천광역시 중구 서해로 299(신흥동 2가 18-4) / 전화 032-440-5500 / FAX 032-440-5509
환경연구부 부장 최춘석 수질보전과 과장 김경태 담 당 자 조영성

문서번호 수질보전과 - 시행일자 2008-02-28

받 음 서구청장 보 냄 인천광역시보건환경연구원장 (인)

제 목 약수 수질검사 성적서 전결 환경연구부장 최춘석

먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조 2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 교부합니다.

1.검체내용

검체명	약수	의뢰근거					
채수장소		채수일시	2008. 02. 18.	접수번호		접수일자	2008. 02. 18.
채수방법	공무원	검사목적	정기	분 기		횟 수	

2. 수질검사결과

수질 기준 / 지점	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소비량	증발잔류물	-	-	-	판정
	100 CFU/㎖ 이하	불검출 /100㎖	불검출 /100㎖	0.5 ㎎/ℓ 이하	10 ㎎/ℓ 이하	10 ㎎/ℓ 이하	500 ㎎/ℓ 이하	-	-	-	
동우	0	불검출	불검출	불검출	1.2	불검출	72	-	-	-	상기실험확인함
석남3	10	불검출	불검출	불검출	3.0	불검출	70	-	-	-	상기실험확인함
천마	8	불검출	불검출	불검출	2.4	불검출	68	-	-	-	상기실험확인함
석남2	30	검출	불검출	불검출	4.9	0.3	96	-	-	-	기준부적합
불로(서)	5	검출	불검출	불검출	0.4	0.3	51	-	-	-	기준부적합
가정	0	불검출	불검출	불검출	4.1	불검출	91	-	-	-	상기실험확인함
태정	0	불검출	불검출	불검출	1.1	불검출	36	-	-	-	상기실험확인함
가현	0	불검출	불검출	불검출	2.1	0.3	77	-	-	-	상기실험확인함
검암	0	불검출	불검출	불검출	7.3	불검출	80	-	-	-	상기실험확인함