

수질 기준	일반세균	총대장균군	분원성대장 균군	암모니아성 질소	질산성질소	과망간산칼 륨소비량	증발잔류물	-	-	-	판정
	100 CFU/ml 이하	불검출 /100ml	불검출 /100ml	0.5 mg/l 이하	10 mg/l 이하	10 mg/l 이하	500 mg/l 이하	-	-	-	
지점											
검암	0	불검출	불검출	불검출	6.8	0.76	141.0	-	-	-	상기실험확인함
석남2	11	검출	불검출	불검출	2.7	0.70	83.0	-	-	-	기준부적합
석남3	0	불검출	불검출	불검출	3.5	0.79	78.0	-	-	-	상기실험확인함
철마	13	검출	불검출	불검출	1.5	0.88	61.0	-	-	-	기준부적합
동우	3	검출	불검출	불검출	1.3	0.66	70.0	-	-	-	기준부적합
가정	92	불검출	불검출	불검출	2.3	0.79	40.0	-	-	-	상기실험확인함
가현산	2	불검출	불검출	불검출	1.6	0.92	67.0	-	-	-	상기실험확인함
태정	3	검출	검출	불검출	1.1	0.76	34.0	-	-	-	기준부적합
불로	190	검출	검출	불검출	0.3	0.70	19.0	-	-	-	기준부적합