인천광역시 보건환경연구원

우 22320 인천광역시 중구 서해대로 471(신흥동 2가 18-4) / 전화 032-440-5500
환경평가부 부장 이창근 수질보전과 과장 허점건 담 당 자 서성녀

문서번호 수질보전과 - 시행일자 2015-11-20

받 음 서구청장 보 냄 인천광역시보건환경연구원장

제 목 약수 수질검사 성적서

먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조 2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

1.시료내용

시료명	약수	의뢰근거	먹는물 관리법				
채수장소	아래참조	채수일시	2015. 11. 12.	접수번호	수질보전과-3878	접수일자	2015. 11. 16.
채수방법	공무원	검사목적	정기	분 기	4/4	횟 수	

2. 수질검사결과

수질기준 / 지점	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소비량	-	-	-	-	판정
	100 CFU/mL 이하	불검출 /100mL	불검출 /100mL	0.5 mg/L 이하	10 mg/L 이하	10 mg/L 이하	-	-	-	-	
동우	9	검출	검출	불검출	1.7	0.8	-	-	-	-	기준부적합
석남2	19	검출	불검출	불검출	6.6	2.3	-	-	-	-	기준부적합
석남3	23	검출	불검출	불검출	8.2	1.2	-	-	-	-	기준부적합
연희	190	검출	불검출	불검출	8.5	0.6	-	-	-	-	기준부적합
철마	89	검출	검출	불검출	2.9	1.0	-	-	-	-	기준부적합
원당	240	검출	불검출	불검출	1.4	0.7	-	-	-	-	기준부적합

인천광역시보건환경연구원장

전결 환경평가부장