

인천광역시 보건환경연구원

우 22320 인천광역시 중구 서해대로 471(신흥동 2가 18-4) / 전화 032-440-5500

환경평가부 부장 이창근

수질보전과 과장 허점건

담당자 서성녀

문서번호 수질보전과 -

시행일자 2015-12-10

받 음 서구청장

보 념 인천광역시보건환경연구원장

제 목 약수 수질검사 성적서

먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조 2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시료명	약수	의뢰근거					
채수장소	아래표 참조	채수일시	2015. 12. 01.	접수번호	수질보전과-4098	접수일자	2015. 12. 01.
채수방법	공무원	검사목적	정기	분 기	11월 검사 결과 재의뢰	횟 수	

2. 수질검사결과

수질 기준	일반세균	총대장균 군	분원성대 장균군	-	-	-	-	-	-	판정
	100 CFU/mL 이하	불검출 /100mL	불검출 /100mL	-	-	-	-	-	-	
지점										
석남2	-	검출	-	-	-	-	-	-	-	기준부적합
석남3	-	검출	-	-	-	-	-	-	-	기준부적합
연희	48	검출	-	-	-	-	-	-	-	기준부적합
동우	-	불검출	불검출	-	-	-	-	-	-	기준적합
철마	-	검출	검출	-	-	-	-	-	-	기준부적합

인천광역시보건환경연구원장

전결 환경평가부장

