

인천광역시 보건환경연구원

우 22320 인천광역시 중구 서해대로 471(신흥동 2가 18-4) / 전화 032-440-5500

문서번호 수질보전과 -

시행일자 2016년10월28일

받 음 서구청장

보 념 인천광역시보건환경연구원장

제 목 약수 수질검사 성적서

먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제3조 2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사 성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시료명	약수	의뢰근거	먹는물 관리법				
채수장소	아래참조	채수일시	2016. 10. 18.	접수번호	수질보전과-3403	접수일자	2016. 10. 18.
채수방법	공무원	검사목적	정기	분 기	4 / 4	횟 수	

2. 수질검사결과

수질 기준	일반세균	총대장균 군	여시니아	분원성대 장균군	암모니아 성질소	질산성질 소	과망간산 칼륨소비 량	-	-	-	판정
	100 CFU/mL 이하	불검출 /100mL	불검출 /2L	불검출 /100mL	0.5 mg/L 이하	10 mg/L 이하	10 mg/L 이하	-	-	-	
지점											
동우	0	불검출	불검출	불검출	불검출	1.3	0.3	-	-	-	기준적합
석남3	0	불검출	불검출	불검출	불검출	3.6	0.4	-	-	-	기준적합
가정	24	불검출	불검출	불검출	0.08	3.7	0.4	-	-	-	기준적합

인천광역시보건환경연구원장

