

인천광역시보건환경연구원

수 신 : 서구청장

제 목 : 수질검사 결과

항목 기준 시료명	일반세균 100 CFU/mL이하	총대장균군 불검출/100mL	분원성대장균군 불검출/100mL	암모니아성질소 0.5 mg/L이하	질산성질소 10 mg/L이하	과망간산칼륨 소비량 10 mg/L이하	세균성이질 불검출/250mL	장티푸스 불검출/250mL	판정
동우	180	검출	불검출	불검출	2.8	1.4	불검출	불검출	부적합
석남3	230	검출	불검출	불검출	5.8	1.4	불검출	불검출	부적합
가현산	300	검출	불검출	불검출	4.5	1.5	불검출	불검출	부적합
가정	190	검출	불검출	불검출	6.0	1.7	불검출	불검출	부적합

인천광역시보건환경연구원장

