

# 인천광역시보건환경연구원

수 신 : 서구청장

제 목 : 수질검사결과

| 시험항목<br>(기준)<br>시료명 | 일반세균<br>(100 CFU/mL이하) | 총대장균군<br>(불검출/100mL) | 분원성대장균군<br>(불검출/100mL) | 판정 |
|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----|
| 동우                  | 0                      | 불검출                  | 불검출                    | 적합 |
| 석남3                 | 0                      | 불검출                  | 불검출                    | 적합 |
| 가현산                 | 0                      | 불검출                  | 불검출                    | 적합 |
| 가정                  | 0                      | 불검출                  | 불검출                    | 적합 |

인천광역시보건환경연구원장

