

# 인천광역시보건환경연구원

수신 : 서구청장

제목 : 수질검사결과

## 1. 시료내용

|      |             |        |              |      |              |
|------|-------------|--------|--------------|------|--------------|
| 시료종류 | 먹는물공동시설(약수) | 의뢰구분   | 관원           | 의뢰기관 | 서구청          |
| 검사목적 | 정기          | 시료접수일자 | 2022년 5월 10일 | 시행일자 | 2022년 5월 17일 |
| 채수장소 | 아래참조        |        |              |      |              |

## 2. 시험검사결과

| 항목<br>(기준)<br>시료명 | 일반세균<br>(100CFU/mL 이하) | 총대장균군<br>(불검출/100mL) | 분원성대장균군<br>(불검출/100mL) | 암모니아성질소<br>(0.5mg/L 이하) | 질산성질소<br>(10mg/L 이하) | 과망간산칼륨<br>소비량<br>(10mg/L 이하) | 판정            |
|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
| 가현산               | 0                      | 불검출                  | 불검출                    | 불검출                     | 1.5                  | 0.3                          | 적합(의뢰된항목에 한함) |
| 동우                | 0                      | 불검출                  | 불검출                    | 불검출                     | 1.5                  | 0.3                          | 적합(의뢰된항목에 한함) |
| 가정                | 0                      | 불검출                  | 불검출                    | 불검출                     | 4.0                  | 0.5                          | 적합(의뢰된항목에 한함) |
| 석남3               | 0                      | 불검출                  | 불검출                    | 불검출                     | 3.9                  | 0.3                          | 적합(의뢰된항목에 한함) |

인천광역시보건환경연구원

