

2024년 제12회 건축소위원회(건축해체 분야) 심의 주요결과

[1호 안건: 경서동 751-3번지, 건축물 해체 허가에 관한 사항]

운영기관	인천광역시 서구		심의일자	2024. 12. 24.	
건축종별	[] 신축, [] 증축, [] 대수선, [O] 기타				
건 축 주	성명(법인명) 인천서구청				
대지현황	대지위치 인천광역시 서구 경서동				
	지 번	751-3	관련지번	-	
	대지면적	572.2㎡	용도지역(지구,구역)	제2종일반주거지역	
건축물현황	건축면적	337.68㎡	건 폐 율	59.01%	층 수 지하 1층 / 지상 3층
	주 용 도	아동관련시설	구 조	철근콘크리트구조	건축물 동수 1개동
	최고높이	12m	용 적 륜	172.79%	연면적 합계 1,187.17㎡
건축물 해체현황	해체 건축물 수 (해체구간)		건축물 일부 해체		해체 연면적 250㎡
	석면 함유재 존치 여부		x	하수처리시설 철거 여부 x	
심의내용	구 분	주요 심의결과			
	(건 축)분야	- 지붕틀 해체시 주변 가시설물을 현재 EGI웬스 삭제 후 비계 설치 후 마대 설치 요함(높이 준수)			
	(구 조)분야	-			
	(토질·기초)분야	-			
	(기 타)분야	-			
심의결과	[] 원안 의결 [O] 조건부 의결 [] 재검토 의결 [] 부결				
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결: 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결: 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결: 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결: 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단, 「건축위원회 심의기준」 2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)				